

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
УНД И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГУ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/97, тел./факс: (861)2253404
ОНД УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА
г. Усть-Лабинск, ул. Монтажная, 6, тел. (86135)2-15-40

Предписания № 163 / 1 / 1-2
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения средняя общеобразовательная
школа № 6 имени И.Т. Сидоренко муниципального образования Усть-Лабинский район
В лице директора Карташевой М.О.

во исполнения распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Усть-Лабинского района по пожарному надзору Смирнова А.Ю. № 163 от 20 апреля 2015 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 часов 00 минут 12 мая по 11 часов 00 минут «18» мая 2015 г. проведена проверка государственным инспектором Усть-Лабинского района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Литорович Владимиром Владимировичем на объекте – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения средняя общеобразовательная школа № 6 имени И.Т. Сидоренко муниципального образования Усть-Лабинский район расположенное (ых) по адресу: г. Усть-Лабинск ул. Энгельса, 71 совместно с директором Карташевой М.О.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Не предоставлен протокол проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения	п. 21 Постановления правительства №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме»	03.08.2015г	
2.	Отсутствует вывод сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующий этот сигнал организации.	ч. 7 ст.83 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	03.08.2015г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок, является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор
Усть-Лабинского района по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы Литорович В. В.



« 18 » мая 2015г.

Предписание для исполнения получила:
директор МБОУ СОШ № 6 им. И.Т. Сидоренко
Карташева М.О.

« 18 » мая 2015 г.

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
УНД И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГУ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/97, тел./факс: (861)2253404
ОНД УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА
г. Усть-Лабинск, ул. Монтажная, 6, тел. (86135)2-15-40

Предписания № 300 /1 / 1-2

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения средняя общеобразовательная
школа № 6 имени И.Т. Сидоренко муниципального образования Усть-Лабинский район

В лице и.о. директора Куловой И.И.

во исполнения распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Усть-Лабинского района по пожарному надзору Смирнова А.Ю. № 300 от 20 июля 2015 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 часов 00 минут по 12 час. 00 мин 04 августа, с 10 час. 00 мин до 12 часов 00 минут «19» августа 2015 г. проведена проверка государственным инспектором Усть-Лабинского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Лазаревым Василием Васильевичем на объекте – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения средняя общеобразовательная школа № 6 имени И.Т. Сидоренко муниципального образования Усть-Лабинский район расположенное (ых) по адресу: г. Усть-Лабинск ул. Энгельса, 71 совместно с и.о. директора Куловой Ириной Ивановной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Не предоставлен протокол проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения	п. 21 Постановления правительства №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме»	01.03.2016г	
2.	Отсутствует вывод сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующий этот сигнал организации.	ч. 7 ст.83 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2016г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок, является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор
Усть-Лабинского района по пожарному надзору
капитан внутренней службы Лазарев В. В.



М.Л.П.

«19 » августа 2015г.

Предписание для исполнения получила:
И. о. директора МБОУ СОШ № 6 им. И.Т. Сидоренко
Кулова И.И.



«19 » августа 2015г.